

Als beheerder van dit bivakhuis sparen we geen moeite om u als gast een optimale veiligheid te garanderen. Toch maken we hierbij enkele belangrijke richtlijnen kenbaar, die uw veiligheid tijdens het verblijf willen verhogen.

1. Blustoestellen

locatie	Refter, speelzaal, slaapzalen
doel	Doven van de brandhaard – richten op de vlammen
handeling	Zie blustoestel



locatie	Keuken
doel	Doven van de brandhaard – richten op de vlammen
handeling	Zie blustoestel

locatie	CV-ruimte ⇨ enkel toegankelijk voor de beheerder
doel	Doven van de vlammen - automatisch
handeling	Zie blustoestel

2. Waterhaspel muur

locatie	Op de overloop eerste verdiep
doel	Doven van de brandhaard – richten onder de vlammen
handeling	Zie blustoestel



3. Blusdeken keuken

locatie	Tussen de deur van de koele berging en de afgesloten CV-ruimte
doel	Vuurhaard afsluiten van lucht
handeling	Zie blusdeken



4. Rookdetectoren

locatie	Op alle slaapzalen en op de overloop
doel	Signaleren van rookoploping ⇨ evacueren
handeling	1. de dichtstbijzijnde evacuatieknop indrukken 2. alle gebruikers dienen het gebouw te verlaten

5. Evacuatieknoppen

locatie	Gelijklvloers: 2 knoppen	Verdieping 1: knoppen
doel	Signaal voor alle gebruikers bij gevaar	
handeling	Het gebouw verlaten en verzamelen op de aangegeven evacuatieplaats	



Als aanvulling op de algemene richtlijnen voegen we nog enkel details toe die u kunnen helpen tijdens een evacuatie(oefening).

1. Blustoestellen

locatie	Refter, speelzaal, slaapzalen
Afhalen toestel van muurhaak, veiligheidspal verwijderen, op een veilige afstand de vuurhaard met korte stoten doven	



locatie	Keuken
Afhalen toestel van muurhaak, veiligheidspal verwijderen Op een veilige afstand de vuurhaard met korte stoten doven	

locatie	CV-ruimte
⇒ enkel toegankelijk voor de beheerder ⇒ automatisch	

2. Waterhaspel muur

locatie	Op de overloop eerste verdiep
Afhaken spuit, veiligheidspal verwijderen, kraan openen Op een veilige afstand de vuurhaard doven	



3. Blusdeken keuken

locatie	Tussen de deur van de koele berging en de afgesloten CV-ruimte
Deken met de twee linten uit de bescherming trekken – het vuur aanvallen – het vuurdeken tussen lichaam en vuurhaard houden – luchtdicht afsluiten en houden	



4. Rookdetectoren

locatie	Op alle slaapzalen en op de overloop
De detectoren werken op een batterij. Het knipperend lichtje geeft aan dat het toestel in werking is. Door kort op de functieknop te drukken wordt de stille modus geactiveerd indien er ondertussen een lage rookontwikkeling is. Na 9 minuten keert de rookmelder terug in de normale modus.	

5. Evacuatieknoppen

locatie	Gelijkvloers: 2 bedieningspunten	Verdieping 1: 2 bedieningspunten
Begeef u naar de plaats waar de knop ingedruwd werd. Vergewis u van de situatie en handel gepast.		



Trek met het rode plastic sleuteltje de plaatjes terug op zijn plaats.
Deze sleutel hangt samen met de huissleutel.
Begeef u naar de meldcentrale vooraan aan de trap.
Tik de volgende code in: **3112 5**
Het signaal zal onmiddellijk stoppen.
Verwittig steeds de conciërge bij elk voorval.

6. Evacuatiewegen

Maak gebruik van de pictogrammen om alle bezoekers attent te maken op de verschillende vluchtwegen.

Controleer tijdens uw verblijf regelmatig de blijvende toegankelijkheid van alle vluchtwegen.

7. Verzamelplaats

1. bosbrand – kampvuurbrand
2. evacuatie van het gebouw (brand, rook, ...)

Wijs vanaf de start van het verblijf alle tijdelijke bewoners op de exacte locatie bij evacuatie.

